

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhlasška 247/2017

<b>B.Slatiny Š PD 5, odbočka k Chate spojov</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,40	5,55	5,48		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,019	0,015		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,3	2,3	2,3			1	0
<b>Beluša Š PD 28 za diaľ.mostom pri Kočkov</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,11	6,11	6,11		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,015	0,015	0,015		0,20	1	0
<b>Beluša Š PD 3, Hloža, pri kaplnke</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,77	6,06	5,20		50,0	3	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	3	0
železo	mg/l	<0,010	0,013	0,011		0,20	3	0
<b>Bolešov Š PD 22, pri cintor.Kameničany</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,74	4,74	4,74		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,017	0,017	0,017		0,20	1	0
<b>Borčice Š PD 21, pri trati</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,62	5,98	5,80		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,6	2,6	2,6			1	0
<b>Čelkova Lehota H PB 9 pri obec.úrade</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,00	4,00	4,00		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

<b>Dohňany H 2, koncový do Cingelovca, DN160</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	22,6	22,6	22,6		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
<b>Dohňany H 3 - časť Potok, smer Lazy</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	19,8	19,8	19,8		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,014	0,014	0,014		0,20	1	0
<b>Dohňany H 4, pri ZŠ</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	20,1	20,1	20,1		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
<b>Dohňany rs-H1 - Penzión pri lipe</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	17,6	20,7	19,2		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,029	0,020		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,9	2,9	2,9			1	0
<b>Dol.Lieskov Š PP 1, č.d.213</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	7,58	7,58	7,58		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,021	0,021	0,021		0,20	1	0
<b>Domaniža H PB 6, č.d.148</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	5,65	5,65	5,65		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadiska 247/2017

Dubnica Š PD 15 Prevádzka PVS								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,80	6,62	5,84		50,0	6	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	6	0
železo	mg/l	<0,010	0,013	0,011		0,20	6	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,3	2,3	2,3			1	0
Dubnica Š PD 17, ul.Bratislavská 435								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,57	6,57	6,57		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Dubnica Š PD 18, C III PRIMA								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,27	6,27	6,27		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,016	0,016	0,016		0,20	1	0
Dubnica Š PD 38, Námestie Matice slovenskej, pri fontáne								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,61	5,70	5,66		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,034	0,022		0,20	2	0
Dúlov Š LR 2 pri cintoríne								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	38,2	38,2	38,2		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,020	<0,020	<0,020		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050		0,20	1	0
Hor.Lieskov Š PP 2, č.d.53								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,18	7,18	7,18		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,013	0,013	0,013		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Hor.Poruba Š 1 - Komorice, č.d.103								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,77	5,94	5,86		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,011		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,5	2,5	2,5			1	0
Hor.Poruba Š 2 pod kostolom								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,52	5,52	5,52		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,045	0,045	0,045		0,20	1	0
Hor.Poruba Š 3, ulica nad kostolom, č.349								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,97	5,97	5,97		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,022	0,022	0,022		0,20	1	0
Hor.Poruba Š 4, hor.koniec za potokom, 152								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,92	5,92	5,92		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,027	0,027	0,027		0,20	1	0
Horovce Š LR 5, okrsk.šachta pre Dúlov								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	24,1	24,1	24,1		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,024	0,024	0,024		0,20	1	0
Ilava Š PD 11, PVS a.s., ul.kpt.Nálepku								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,08	6,58	6,36		50,0	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,041	0,022		0,20	4	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,5	2,5	2,5			1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

<b>Ilava-Klobušice Š PD 12, v jame pri DK</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	5,05	5,05	5,05		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,020	0,020	0,020		0,20	1	0
<b>Iliavka Š PD 36 - VDM šachta pri č.d.9</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	7,01	7,01	7,01		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,019	0,019	0,019		0,20	1	0
<b>Kameničany H PD 1, ul.Športovcov</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	6,21	6,21	6,21		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,015	0,015	0,015		0,20	1	0
<b>Kameničany Š PD 31 pri č.d.123</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	5,40	5,40	5,40		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
<b>Kopec Š 1 pri starej škole</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	5,26	6,68	5,97		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,5	2,5	2,5			1	0
<b>Kopec Š 2 nad cintorínom</b>								
<b>Názov ukazovateľa</b>	<b>Mer. jed.</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Priem.</b>	<b>Min. limit</b>	<b>Max. limit</b>	<b>Poč.cel.</b>	<b>Poč.záv.</b>
dusičnany	mg/l	6,77	6,77	6,77		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Kopec Š 3								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,19	8,19	8,19		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,012	0,012	0,012		0,20	1	0
Košec.Podhradie Š 1 red.šachta nad obcou								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,43	6,98	6,78		50,0	3	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	3	0
železo	mg/l	0,012	0,032	0,019		0,20	3	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,8	2,8	2,8			1	0
Košeca Š1 pri nadchodke								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,72	6,26	5,99		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,015	0,013		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,3	2,3	2,3			1	0
Ladce Š PD 6 Potraviny								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,41	4,41	4,41		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Ladce-Tunežice Š PD 39, okrsková šachta Tunežice								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,65	4,65	4,65		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,011	0,011	0,011		0,20	1	0
Led.Rovne Dol.Breznica Š LR 3 za kaplnko								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	23,4	38,2	30,8		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,010	0,025	0,018		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	4,0	4,0	4,0			1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadiska 247/2017

Led.Rovne H LR 3 koncový,ul.Medová								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	18,6	18,6	18,6		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,016	0,016	0,016		0,20	1	0
Led.Rovne Hor.Hôrka Š LR 4, č.d.96								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	29,5	38,1	33,8		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	4,1	4,1	4,1			1	0
Led.Rovne Š LR 1Jilemnického								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	19,6	37,3	28,5		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,011		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	4,0	4,0	4,0			1	0
Led.Rovne-Medné H LR 2 Kaštieľska ul.								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	31,4	31,4	31,4		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,013	0,013	0,013		0,20	1	0
Mestečko Š Z 2								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,00	4,54	4,27		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,6	2,6	2,6			1	0
Mojtín O1								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	10,1	12,2	11,2		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,010	0,024	0,017		0,20	2	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadiska 247/2017

vápnik a horčík	mmol/l	2,9	2,9	2,9			1	0
<b>Mojtín Š 1 pri kostole</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	12,4	12,4	12,4		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
<b>Mojtín Š 4, okrskový VDM pod VDJ</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	10,1	10,1	10,1		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,015	0,015	0,015		0,20	1	0
<b>Mostište H 1 hydrant pri r.d. č.24</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,76	2,76	2,76		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
<b>Mostište Š 1 šachta pri Behrovi</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,67	4,96	3,82		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,011		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	3,1	3,1	3,1			1	0
<b>Mostište Š 2 pri dome č.80</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,44	2,44	2,44		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
<b>N.Dubnica M.Kolačín Š PD 20, pri DK</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,48	6,48	6,48		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,030	0,030	0,030		0,20	1	0



## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadiska 247/2017

N.Dubnica Š PD 19, ul.SNP 730								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,38	6,39	5,88		50,0	6	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	6	0
železo	mg/l	<0,010	0,014	0,011		0,20	6	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,3	2,3	2,3			1	0
Nimnica Š PP 13 OÚ								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,98	8,36	8,17		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,020	<0,015		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,050	<0,030		0,20	2	0
Nozdrovice Š PD 26, pod vodojemom								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,77	4,77	4,77		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,012	0,012	0,012		0,20	1	0
Nozdrovice Š PD 7, č.d.823								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,94	5,11	5,03		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	3,5	3,5	3,5			1	0
Nozdrovice Š PD 8, odb.do obce								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,21	5,21	5,21		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,015	0,015	0,015		0,20	1	0
P.B.Dol.Moštenec Š PB 7 Mraziarne								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,88	3,89	3,89		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,018	0,033	0,026		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,5	2,5	2,5			1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

P.B.Milochov Š PB 19 pri železnici								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,06	5,32	4,67		50,0	5	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	5	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	5	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,2	2,2	2,2			1	0
P.B.Orlové Š PB 16								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,77	4,08	3,43		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,16	0,085		0,20	2	0
P.B.Plevník H PB 4, č.d.280								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,08	2,42	2,25		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,031	0,021		0,20	2	0
P.B.Pov.Podhradie Š PB 17, RAVEN								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,31	3,71	3,51		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,016	0,013		0,20	2	0
P.B.Pov.Teplá Š PB 15, č.d.346								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,83	1,83	1,83		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
P.B.Sídl.Dedovec 1 Š PB 6, Lánska,Námorn								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,92	5,26	4,57		50,0	6	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,020	<0,012		0,050	6	0
železo	mg/l	<0,010	<0,050	0,019		0,20	6	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,3	2,3	2,3			1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

P.B.Sídl.Dedovec 2 Š PB 10 cesta k VDJ 1								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,37	4,82	4,60		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,010	0,010		0,20	2	0
P.B.Sídl.SNP Š PB 13 SATES 1423								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,92	2,66	2,29		50,0	6	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,020	<0,012		0,050	6	0
železo	mg/l	<0,010	<0,050	0,019		0,20	6	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,6	2,6	2,6			1	0
P.B.Sídl.Stred Š PB 18, PVS a.s.								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,52	3,79	3,08		50,0	3	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	3	0
železo	mg/l	<0,010	0,013	0,011		0,20	3	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,5	2,5	2,5			1	0
P.B.Vrtižer H PB 3, č.d.517								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,79	3,79	3,79		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,058	0,058	0,058		0,20	1	0
P.B.Zem.Kvášov Š PB 12, ČS								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,07	2,56	2,32		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,020	<0,015		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,050	<0,030		0,20	2	0
Papradno H 3, trasa ku garážam								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	14,9	14,9	14,9		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Papradno Š 1 MŠ								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	16,9	16,9	16,9		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Papradno Š 2 ZŠ								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	15,1	17,8	16,5		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,5	2,5	2,5			1	0
Papradno Š 3, pri dolnej MŠ								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	17,7	17,7	17,7		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Podmanín H PB 10, č.d.86								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,00	2,25	2,13		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
Podskalie Š 1 pri SHR Hercgh								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,87	1,94	1,91		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,015	0,019	0,017		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,4	2,4	2,4			1	0
Podskalie Š 2, č.d.84								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,81	1,81	1,81		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,019	0,019	0,019		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Podskalie Š 3 pri potravinách č.65, DN110								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,99	1,99	1,99		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Podvažie H PB 14, pri č.d. 168								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,47	3,86	3,67		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,010	0,015	0,013		0,20	2	0
Praznov Š PB 3 pri kult.dome								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,17	2,45	2,31		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,012	0,011		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	3,1	3,1	3,1			1	0
Prečín Š PB 2 pri obec.úrade								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,25	5,47	5,36		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
Prejta Š PD 14 Prejtská 210, Friegel								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,87	4,87	4,87		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,013	0,013	0,013		0,20	1	0
Pruské O 1 ČS SVS								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	20,0	20,0	20,0		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,019	0,019	0,019		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Pruské Š 1, Mäsovýroba č.d.124								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	17,0	21,9	19,5		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,012	0,013	0,013		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	3,6	3,6	3,6			1	0
Pruské Š 2, horný koniec smer Vršatec								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	15,4	15,4	15,4		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,014	0,014	0,014		0,20	1	0
Pruské Š 4 č.d.313, smer Vršatec, potok								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	27,7	27,7	27,7		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,020	<0,020	<0,020		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050		0,20	1	0
Pružina Š PD 2 pri ZŠ								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	9,45	9,45	9,45		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,019	0,019	0,019		0,20	1	0
Pružina Š PD 24 nad Šebákom								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,60	9,22	8,91		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,011		0,20	2	0
Pružina Š PD 25 farma Apoléniková								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,80	8,89	8,85		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,010	0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,2	2,2	2,2			1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Pružina Š PD1 v ceste na Priedhorie								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,90	8,90	8,90		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Púchov D.Kočkovce Š PP 6, č.d.205								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,13	7,68	7,41		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,018	0,025	0,022		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,2	2,2	2,2			1	0
Púchov H PP 1, Prevádzka PVS								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,80	8,36	7,80		50,0	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,0	2,0	2,0			1	0
Púchov N.Nosice Š PP 11 obchod								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,65	7,65	7,65		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Púchov Staré Nosice Š PP 12, č.d.54								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,04	10,0	8,52		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,020	<0,015		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,050	<0,030		0,20	2	0
Púchov Š PP 10, ČS Púchov								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,40	7,59	7,00		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

<b>Púchov Š PP 11, Hrabovka, pri bytovke 1466/28</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,86	6,86	6,86		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,027	0,027	0,027		0,20	1	0
<b>Púchov, Vieska-Bezdedov O PP 5, dotlačacia stanica</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,88	7,88	7,88		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,020	<0,020	<0,020		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050		0,20	1	0
<b>Sádočné H PB 1, č.d.54</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,24	3,24	3,24		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
<b>Slávnica Š PD 23, č.d.106</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,37	5,85	5,61		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,6	2,6	2,6			1	0
<b>Slopná Š PP 3, č.d.247</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,93	5,93	5,93		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,030	0,030	0,030		0,20	1	0
<b>Streženice Š PP 8 Hlavná ul.</b>								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,95	8,03	7,99		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,011		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,1	2,1	2,1			1	0



## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Stupné H1 - pri dome č.1, DN 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,19	1,19	1,19		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Stupné H2 - pri dome č.23, DN 110								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	0,769	0,769	0,769		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Stupné H4 - koncový, pri nových bytovkách smer Papradno								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	0,850	0,850	0,850		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Stupné Š1 - pri dome č.125, DN 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	0,605	0,924	0,765		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,022	0,016		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	3,5	3,5	3,5			1	0
Sverepec Š PP 4, č.d.230								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,45	7,71	7,08		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,012	0,011		0,20	2	0
Šebešťanová Š 1, č.d.78								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,70	4,01	3,86		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,024	0,10	0,062		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,6	2,6	2,6			1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadiska 247/2017

Šebešťanová Š 2, pri č.d.21								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,85	3,85	3,85		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,021	0,021	0,021		0,20	1	0
Trstie H PP 5 - drevovýroba Malenica								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,92	7,19	7,06		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,019	0,023	0,021		0,20	2	0
Udiča H 1, pri ČS								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,96	5,96	5,96		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,011	0,011	0,011		0,20	1	0
Udiča H 2, pri dome č.411								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,58	6,58	6,58		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Udiča Š 1, bytovka JRD								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,30	5,10	4,20		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,011	0,014	0,013		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	3,5	3,5	3,5			1	0
Udiča Š 2 pod VDĽ								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,57	4,57	4,57		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadiska 247/2017

Visolaje Š PP 5, sv.Anton								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,67	6,67	6,67		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Záriečie H Z 2, pri škôlke								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,49	4,49	4,49		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Záriečie H Z 3 koncový,č.d.245 Krcho								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,21	4,21	4,21		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Záriečie Š Z 1 výr.vody								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,18	4,43	4,31		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,025	0,018		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,3	2,3	2,3			1	0
Záskalie H 1, pri č.d.70								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,38	2,38	2,38		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Záskalie Š 1 pod VDJ								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,73	2,73	2,73		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Záskalie Š 2, č.d.60								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,71	2,83	2,77		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	0,012	0,012	0,012		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,9	2,9	2,9			1	0
Zem.Závada H 1, č.d.68								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,21	5,39	5,30		50,0	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vápnik a horčík	mmol/l	2,6	2,6	2,6			1	0
Zem.Závada H 2, č.d.8								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,15	5,15	5,15		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	0,027	0,027	0,027		0,20	1	0
Zem.Závada H 3, pri č.d. 19								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,39	3,39	3,39		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
Zliechov Š 1, č.d.191								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,78	8,82	8,33		50,0	3	0
mangán	mg/l	<0,010	0,013	0,011		0,050	3	0
železo	mg/l	<0,010	0,027	0,020		0,20	3	0
vápnik a horčík	mmol/l	1,9	1,9	1,9			1	0
Zliechov Š 2, začiatok dediny, č.d.274								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,12	8,12	8,12		50,0	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0

## Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka 247/2017

Zliechov Š 3 - nad dedinou, kontr.VDM								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,42	8,42	8,42		50,0	1	0
mangán	mg/l	0,014	0,014	0,014		0,050	1	0
železo	mg/l	0,028	0,028	0,028		0,20	1	0