



DÚCHAREŇ , M=1:50

PODORYS



REZ 1-1



LEGENDA:

Dúchadlá: výrobca KUBÍČEK, typ 3D19S-050VK s protihluk.krytom.....2ks (1+1R)
3x400V,50Hz, P1=1,1kW

RM01 - technologický elektrický rozvádzač

z rozvádzača budú napojené : - ČOV (integrovaná ČS)kalové čerpadlo s rezným zariadením....2ks (1+1R)
typ APP, GD-153x400V,50Hz, P1 = 1,1kW, Pinšt = 2x1,1kW


- ČOV....2 x dúchadlo...Pinšt=2x1,1kW

- ČOV....ponorné kalové čerpadlo (čerpanie prebytku)...1ks
typ APP, BAV-250230V,50Hz, Pinšt = 0,25kW

- ventilátor (dodávka elektroinštal. + MaR)1ks, typ OV1-150.....230V,50Hz, Pinšt=36W

- ovládacie prvky (rieši MaR)

- osvetlenie Dúcharne (1x vnútorné + 1x vonkajšie)

AUTOR	ING.MARIAN PAPP	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING.MARIAN PAPP	<div> Alexandra Rudnaya 34, 010 01 ŽILINA Projektová kancelária : Bytčická 16, 010 01 ŽILINA Tel.: 0903 503 748 e-mail : prompp@ingeo.sk</div>		
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING.MARIAN PAPP	VYPRACOVAL	ING.RÓBERT PÁRNICKÝ			
INVESTOR	Považská vodárenská spoločnosť,a.s., Nová 133, 01701 Považská Bystrica					
STAVBA	REKONŠTRUKCIA ČOV UDIČA II			ÚČEL	PS	PROF.
OBJEKT				PROFESIA	VODNÉ HOSPODÁRSTVO	VH
VÝKRES	PS 01 - ČOV - strojnotechnologické zariadenie			DÁTUM	06 / 2015	
				MIERKA	1:50	
	DÚCHAREŇ			FORMÁT	A4	3
				Zak. čís.		