

M = 1:20

RT=premenlivé

premenlivá (výkop nad 1m)

PAŽENÝ VÝKOP

žututie 93% PS

DN200

1000 (pre pažený výkop)

100

DN+300

1

A


2

3

POZNÁMKA: Výkop s hĺbkou do 1m.....šírka 800mm, nepažený

- 1 ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU - ZHUTNENÝ -
-nesúdržnou zeminou z výkopu
-viď techn.správa
- 2 OBSYP ŠTRKOPIESKOM - FR. 4/8mm, resp.
ZHUTNENÝ - NIE V OBLASTI : A
- 3 ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR.4/8mm
hr.100mm



AUTOR		ING.MARIAN PAPP	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING.MARIAN PAPP			
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING.MARIAN PAPP	VYPRACOVAL	ING.RÓBERT PÁRNICKÝ	Alexandra Rudnaya 34, 010 01 ŽILINA Projektová kancelária : Bytčická 16, 010 01 ŽILINA Tel.: 0903 503 748 e-mail : prompp@ingeo.sk		
INVESTOR		Považská vodárenská spoločnosť,a.s., Nová 133, 01701 Považská Bystrica					
STAVBA REKONŠTRUKCIA ČOV UDIČA II					ÚČEL	PS	PROF.
					PROFESIA	VODNÉ HOSPODÁRSTVO	VH
OBJEKT SO 02 - PREPOJOVACIE POTRUBIE					DÁTUM	06 / 2015	
					MIERKA	1:20	
VÝKRES VZOROVÝ REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA					FORMÁT	A4	3
					Zak. čís.		