



NAPÁĎOVÁ SÚSTAVA: 3PEN ~ 50Hz, 400/230V [TN–C]
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: PODLA STN 33 2000–4–41:
V NORMALNEJ PREVÁDZKE:
Ochrana živých častí:
IZOLOVANÍM A KRYTÍM
V PRÍPADE PORUCHY:
Ochrana neživých častí:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ
VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI I

Hlavný manažer projektu:		Ing. Marán Papp	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
VYPRACOVAL		ZODP.PROJ.PROFESIE	
Ing. Štefan Binó	Ing. Štefan Binó	Ing. Marán Papp	
		KONTROLOVAL	
OKRES: Považská Bystřica		OBEC: Udiča	
STAVEBNÍK:			
Považská vodárenská spoločnosť,a.s., Nová 133, 01701 Považská Bystřica			
STAVBA:			
Rekonštrukcia ČOV Udiča II			
SO 03 – Prípojka NN			
Situácia – Prípojka NN			

 PROMPP s.r.o.		Alexandra Rudnaya 34, 010 01 ŽILINA Projektová kancelária: Bytčická 16, 010 01 ŽILINA Tel.: 0903 503 748, 0948 300 469 e-mail : prompp@ingeo.sk	
 Ing. Štefan BINÓ autorizovaný inžinier		ELEKTRICKE ZARIADENIA Jaseňová 34 01007 ŽILINA Tel: 0903 503 744 E-mail: bino@bino.sk	
FORMAT	O A4	DATE	23.06.2015
STUPEŇ	DSP/DRS	MERITKO	1:1000
ZAK.ČÍSLO:	2015/15	ARCHIVNÉ ČÍSLO	Č.VYKRESU
15ez15	101		